

Güntner GmbH & Co. KG



Ventilatoranschluss

Der Anschluss der Ventilatoren ist nicht Bestandteil der Anlage. Die Ventilatoren müssen vor Ort angeschlossen werden. Device is delivered without fan connection. Fans have to be connected on site.

Güntner GmbH & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 - 6
82256 Fürstenfeldbruck
International: +49 8141 242 4810
Deutschland: 0800 4836 8637

Ventilator Typ: VT0603 - ID1730 - RPM1350

Zeichnungsnummer: GNIN01-VT0603-ID1730-MINW-001

Geprüft: Kassner

Datum: 02.08.2018

Die Auslegung der Leiterquerschnitte für die Einspeisung muss nach VDE0113-1 / EN60204-1 erfolgen. Cross section dimensioning for line power supply must be done according to VDE0113-1 / EN60204-1.

Kundenanschluss

I=0,4A /max. 6A(gL/gG)

