

Güntner GmbH & Co. KG



Verdrahtung der Abtauheizungen / Defrost Heater Wiring

Güntner GmbH & Co. KG
Hans-Güntner-Str. 2 - 6
82256 Fürstenfeldbruck
International: +49 8141 242 4810
Deutschland: 0800 4836 8637

Artikel, Gerätetyp: / Article, Unit Type: **GACC(-CX,-RX)031.1(-F,-H)/2...**

Heizungs Typen: / Heater Types: **Coil:2xH04BB11000860230, Tray:1xH01CB11000850230**

Elektrische Daten / Electrical Data

Netzspannung / Line Voltage: 230V 1Ph+N 50/60Hz

Anschlussleistung/-Strom: / Full Load Power/Amperage: 2,6 kW / 11,2 A

Absicherung der Zuleitung: / Line Overload Protection: 16A(gL/gG)

Zeichnungsnummer: / Drawing Number: **GHPM-2301N-B02+01-00I-ID1686**

Geprüft: / Checked: **Fiol**

Datum: / Date: **21.08.2017**

	Güntner GmbH & Co. KG Hans-Güntner-Str. 2 - 6 82256 Fürstenfeldbruck	Projektbeschreibung ESG20170821000003357	Erstellt:	Datum	Name	Version:	Anlage	GHPM-2301N-B02+01-00I-ID1686	
			Geprüft:	21.08.2017	ESG	V03.01.01	=	Titel- / Deckblatt	
			Last Login:	21.08.2017	Fiol		Einbauort	Blatt: 1	Seiten ges.:3
					afiol		+	Vorblatt:	Folgeblatt: 11

Kundenanschluss

P=2,6KW, FLA=11,17A, MOP=16A (gG/gL)

Die Auslegung der Leiterquerschnitte für die Einspeisung muss nach VDE0113-1 / EN60204-1 erfolgen. / Cross section dimensioning for line power supply must be done according to VDE0113-1 / EN60204-1.



