

Rahmenbedingungen

Mr. Slim-Serie

Messbedingungen der Mitsubishi Electric Klimageräte

Kühlen	Innen:	27 °C	(trocken)
		19 °C	(feucht)
	Außen:	35 °C	(trocken)
		24 °C	(feucht)
Heizen	Innen:	20 °C	(trocken)
		7 °C	(trocken)
	Außen:	6 °C	(feucht)

Kältemittelleitungslänge ein Weg 5 m, $\Delta H=0$ m. Schalldruckpegel gemessen im Freifeld, Messpunkt beim Außengerät in 1 m Entfernung und 1,5 m Höhe vor dem Gerät. Bei den Innengeräten abhängig vom Gerätetyp, siehe technische Daten.

Typenschlüssel

P	P = P-Serie, S = S-Serie
U	U = Außengerät
	K = Wandgerät
	C = Deckenunterbaugerät
	L = Deckenkassette
	E = Kanaleinbaugerät
	S = Standgerät
(H)	Wärmepumpe R410A
Z	Inverter
RP	RP = Power Inverter R410A
	ZM = Power Inverter R32
	M = Standard Inverter R32
71	Leistungscode in Kilowatt (7,1 kW)
V	V = 50 Hz, 230 V, 1 Phase
	Y = 50 Hz, 400 V, 3 Phasen
K	Generation
A	A-Steuerung