

CLIENTE:

---

NOTE IMPIANTO MECCANICO:

- C/ISOLAMENTO 19MM SU TUTTE LE TUBAZIONI ED I COMPONENTI

NOTE IMPIANTO ELETTRICO:

- Q.E.

SOLO MORSETTIERA

SOLO CABLAGGIO

A BORDO

REMOTO

C/LAVORO

- DIMENSIONI L X P X H

- PIASTRA L X H

- CONTROLLO ELETTRONICO

PROTEZIONE COMPRESSORE:

- CON FUSIBILI

- CON MAGNETOTERMICI

- CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI

PROTEZIONE CONDENSATORE:

- CON FUSIBILI

- CON MAGNETOTERMICI

- CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI

PROTEZIONE EVAPORATORE:

- CON FUSIBILI

- CON MAGNETOTERMICI

- CON MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI

NOTE:

DIMENSIONI DI INGOMBRO (LXPXH)

LxPxH

INSONORIZZAZIONE

-----

CONDENSATORE

-----

RICEVITORE

--- LITRI

OLIO USATO

---

QUANTITA' OLIO

---

IMBALLO/PEDANA

----

USCITA TUBI

-----

POMPE

N°

2

VOLTAGGIO

---

400/3/50

TOLLERANZE GENERALI:

TUBAZIONI: ±5mm

BASI: ±1mm

POSIZIONI: ±1mm

CAVI: -10mm +50mm

M:\

RIVACOLD

MASTERING COLD

DISEGNATORE:

BETTONI

DENOMINAZIONE:

GRUPPO IDRONICO 300LT

CODICE:

---

MATRICOLA:

DISEGNO:

SFC

APPROVATO

FRMA

TIPO DI MODIFICA

DATA

NR. REV.

---

Bettoni

EMISSIONE DISEGNO

04/10/21

00

REALIZZARE TEE DI COLLEGAMENTO SEMPRE DA ø54.  
DOPO IL TEE RIDURRE AL DIAMETRO INDICATO.