



-----		NORMA: NORM:		CE		CEI EN 60204-1			
CORRENTE MASSIMA: MAXIMUM CURRENT:		TENSIONE ESERCIZIO: POWER SUPPLY:		230V / 1F+N~ / 50Hz / ±10%					
CORRENTE ASSORBITA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO:		TENSIONE CIRCUITI AUSILIARI: AUXILIARY CIRCUITS VOLTAGE:		230V					
CURRENT CONSUMPTION AT WORKING POINT:		TENSIONE CONTROLLO ELETTRONICO: ELECTRONIC CONTROL POWER SUPPLY:		230V					
POTENZA ASSORBITA ALLE CONDIZIONI DI LAVORO:									
POWER CONSUMPTION AT WORKING POINT:									
-		CORRENTE CORTO CIRCUITO: SHORT CIRCUIT CURRENT:		Icc 6kA		CODICE MACCHINA: MACHINE CODE:		-----	
-		NORMA RIF: NORM REF:		CEI EN 60947-2		CODICE QUADRO ELETTRICO: ELECTRICAL BOARD CODE:		-----	

03	AGGIOR. IoT	10/01/24	RENZI	DATA	17/04/23			BEC2302xWxxP11 2X300 2 COMP.	EBC21L06001P	=	
02	AGGIORN. SIGLE	07/08/23	RENZI	DISEGN.	RENZI					+	
01	AGG. VRT E MORS	09/06/23	RENZI	VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : EBC21L06001P.dwg	COPERTINA COVER	5603-0911	FG. 1 9 F.S. 2



05	AGGIORN. VRT	15/05/24	RENZI	DATA	17/04/23			BEC2302xWxxP11 2X300 2 COMP.		EBC21L06001P	=								
04	LEV. 2VW E AGG. YVW	08/03/24	RENZI	DISEGN.	RENZI			POTENZA COMPRESSORE+TRASFORMATORE TRANSFORMER+COMPRESSOR POWER		+									
03	AGGIOR. IoT	10/01/24	RENZI	VISTO								FG. 2 9							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : EBC21L06001P.dwg			5603-0911		F.S. 3						
0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	



05	AGGIORN. VRT	15/05/24	RENZI	DATA	17/04/23	RIVACOLD MASTERING COLD
----	--------------	----------	-------	------	----------	--

A


B

C

D

E

F



FONDO QUADRO
SCALA 1:2

05	AGGIORN. VRT	15/05/24	RENZI	DATA	17/04/23	05 04 03 REV. MODIFICA DATA FIRMA APPR. MASSI SOST. IL : SOST. DA : FILE : EBC21L06001P.dwg RIVACOLD MASTERING-COLD BEC2302xWxxP11 2X300 2 COMP. LAYOUT INTERNO INTERNAL LAYOUT		EBC21L06001P		=	
+											
04	LEV. 2VW E AGG. YVW	08/03/24	RENZI	DISEGN.	RENZI						
03	AGGIOR. IoT	10/01/24	RENZI	VISTO				5603-0911		F.S. 8	

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Nome/Item	Tipo/Type	Descrizione/Description	Costruttore/Manufacturer	Quadro/Board	Fg/Sh	Q.ta/Q.ty
XS9	CONN-3V-M	Connettore 3 Vie Maschio per Mate-n-lock	Rivacold	=QG		1
XS10	CONN-3V-M	Connettore 3 Vie Maschio per Mate-n-lock	Rivacold	=QG		1
XS12	CONN-3V-F	Connettore 3 Vie Femmina per Mate-n-lock	Rivacold	=QG		1
XS13	CONN-3V-F	Connettore 3 Vie Femmina per Mate-n-lock	Rivacold	=QG		1
XS15	CONN-3V-F	Connettore 3 Vie Femmina per Mate-n-lock	Rivacold	=QG		1
XS18	CONN-3V-F	Connettore 3 Vie Femmina per Mate-n-lock	Rivacold	=BM		1
XS19	CONN-2V-F	Connettore 2 Vie Femmina per Mate-n-lock	Rivacold	=BM		1
XT0	2002-1407	MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq TERRA	Wago	=QG		2
	2002-1291	FINALE PER MORSETTO 2 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq	Wago			1
XT1	2002-1404	MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq BLU	Wago	=QG		2
	2002-1401	MORSETTO 4 CONDUTTORI TOPJOBS 2.5mmq	Wago			2
YVC1.1	YVC	SOLENOIDE GAS CALDO	Rivacold	=QG	5	1
YVC1.2	YVC	SOLENOIDE GAS CALDO	Rivacold	=QG	5	1
YVL1.1	YVL	SOLENOIDE LIQUIDO	Rivacold	=QG	5	1
YVL1.2	YVL	SOLENOIDE LIQUIDO	Rivacold	=QG	5	1
YVW1.1	YVW	SOLENOIDE DELL'ACQUA	Rivacold	=QG	5	1

05	AGGIORN. VRT	15/05/24	RENZI	DATA	17/04/23			BEC2302xWxxP11 2X300 2 COMP.		EBC21L06001P	=		
04	LEV. 2VW E AGG. YVW	08/03/24	RENZI	DISEGN.	RENZI			DISTINTA MATERIALI COMPONENTS LIST			5603-0911	+	
03	AGGIOR. IoT	10/01/24	RENZI	VISTO								FG. 9 9	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	MASSI	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : EBC21L06001P.dwg				F.S.	